

Prüfung der Samtgemeinde-Liegenschaften bezüglich der Installation von PV-Anlagen

Nr.	Liegenschaft	Rahmenbedingungen	Eignung
1	Rathaus	Baudenkmal, Anbau + altes Bauamt, 2 Flächen geeignet	●
2	Haus der Begegnung	zukünftige Nutzung unklar	●
3	Bauhof	Hallendächer grundsätzlich geeignet	●
4	DRK/DLRG-Haus	Teildachflächen geeignet	●
5	Rosenstr. 6	Himmelsrichtung ungünstig	●
6	Feuerwehrhaus Esens	Flachdachflächen grundsätzlich geeignet	●
7	Feuerwehrhaus Osteraccum	Hallendach grundsätzliche geeignet	●
8	Feuerwehrhaus Neuharlingersiel	Neubauplanung	●
9	Feuerwehrhaus Holtgast	Neubauplanung	●
10	Feuerwehrhaus Werdum	Neubau PV-Anlage ist vorgesehen	●
11	Sporthalle Peldemühle	Dachfläche grundsätzlich geeignet	●
12	Sporthalle Werdum	Dachfläche grundsätzlich geeignet	●
13	Sporthalle Dunum	Flachdachflächen grundsätzlich geeignet	●
14	Grundschule Dunum	Dachflächen grundsätzlich geeignet	●
15	Grundschule Holtgast + Mehrzweckhalle	Dachflächen grundsätzlich geeignet, teilw. Baumbestand	●
16	Grundschule Stedesdorf	Dachflächen grundsätzlich geeignet, teilw. Baumbestand	●
17	Grundschule Werdum	Dachflächen grundsätzlich geeignet; Be- u. Entlüftungsanlage auf einer Teilfläche	●
18	Grundschule Esens	Flachdachfläche gut geeignet	●
19	Kindergarten Bärenhöhle	PV-Anlage vorhanden	●
20	Kindergarten Bensorsiel	nur kleine Dachfläche geeignet, Schattenwurf durch Bäume	●
21	Kindergarten Neu'siel mit Jugendraum	Teildachflächen geeignet; Dachfenster	●
22	Kindergarten Werdum	Teildachfläche geeignet, Schatten durch Bäume	●
23	Kindergarten Stedesdorf	Dachfläche geeignet	●
24	Kindergarten Neugaude	Dachfläche bedingt geeignet, Himmelsrichtung	●
25	Kindergarten Holtgast	Teildachfläche geeignet	●
26	Kindergarten An der Eisenbahn	PV-Anlage vorhanden	●